



Product Service

**Mehr Sicherheit.
Mehr Wert.**

Technischer Bericht Nr.

71390953

vom
22.09.2011

- Auftraggeber: TÜV Süd SENTON GmbH
Äußere Frühlingsstraße 45
D-94315 Straubing
- Hersteller und / oder
Herstellungsort: Halmburger GmbH
- Gegenstand der
Prüfung: Wohnraumlüftungsgerät WRL-K 75
Senton Projekt Nr. 41927-03925
- Prüfspezifikation: Prüfung der Dichtheit bzw. Schutzart durch Gehäuse in Anlehnung an
DIN EN 60529 / IP 24
- Aufgabe der Prüfung: Nachweis der Eignung gemäß der unter Pos. 3 aufgeführten Prüfspezifikationen.
- Prüfergebnis: Das Prüfobjekt wurde geöffnet. Visuell waren keine Mängel feststellbar (siehe
Bemerkungen Pos.5 Prüfreihefolge).

Das vorgestellte Prüfobjekt erfüllt die Anforderungen.

Dieser Technische Bericht darf nur in vollständigem Wortlaut wiedergegeben werden. Die Verwendung zu Werbezwecken bedarf der schriftlichen Genehmigung. Er enthält das Ergebnis einer einmaligen Untersuchung an dem zur Prüfung vorgelegten Erzeugnis und stellt kein allgemeingültiges Urteil über Eigenschaften aus der laufenden Fertigung dar.

Akkreditiertes Prüflabor
Deutsche Akkreditierungsstelle Technik
(DA Tech in der TGA GmbH):
DAR-Reg.Nr. DAT-P—087/99-11

Berichtsnummer: 71390953
Seite 1 von 7

Ersteller: Marion Kuhn-Hellmuth

Erstelldatum: 22.09.2011

Telefon: + 49 621 395-891
Telefax: + 49 621 395-604

E-Mail: Marion.Kuhn-Hellmuth@tuev-sued.de



TÜV SÜD Product Service GmbH

Niederlassung Mannheim
Dudenstraße 28
68167 Mannheim
Deutschland