

**Montage- und
Bedienungsanleitung
Eismelder EM 524 90**

für Freiflächen- und Dachrinnenheizung



Inhalt

Anwendung	Seite 3
Bedienelemente	Seite 4
Menüpunkte	Seite 6
Alarmmeldungen	Seite 8
Funktion	Seite 9
Aufbau	Seite 9
Fühler für Freifläche	Seite 10
Fühlermontage mit Fühlerhülse	Seite 14
Fühler für Dachrinne	Seite 18
Einstellung der Sollwerte	Seite 21
Betriebsarten	Seite 22
Wartung	Seite 24
Lagerprogramm	Seite 24
Anschlusschaltbilder	Seite 25
Anhang:	
Technische Daten	Seite 28
Kurzbedienungsanleitung	Seite 30

ACHTUNG:

Dieses unabhängig montierbare elektronische Gerät wird für die vollautomatische, elektrische Beheizung von Freiflächen, Garagenauffahrten, Treppen, Rampen, Flachdächern und Dachrinnen eingesetzt.

Das Gerät darf nur durch einen Elektrofachmann gemäß dem Anschlussplan auf dem Gehäuse installiert werden. Dabei sind die bestehenden Sicherheitsvorschriften des VDE und der örtlichen EVUs zu beachten. Das Gerät ist für den Schaltschrank- oder Verteilereinbau ausgelegt. Um Schutzklasse II zu erreichen müssen entsprechende Installationsmaßnahmen eingehalten werden. Das Gerät entspricht der DIN EN 60730, es arbeitet nach der Wirkungsweise 1C.


Eine ordnungsgemäße Funktion ist nur dann möglich, wenn die Anlage schon vor beginnendem Frost oder Schnee in Betrieb genommen wird und nicht erst dann, wenn die zu beheizende Freifläche oder Dachrinne bereits mit Schnee oder Eis bedeckt ist. Es wird empfohlen, die Anlage während der gesamten Heizperiode in Betrieb zu lassen!

Hinweis!

Ihre Anlage kann nur dann funktionieren, wenn die Heizleistung der zu beheizenden Fläche richtig berechnet bzw. den örtlichen Gegebenheiten angepasst wurde. Fragen Sie hierzu den Errichter Ihrer Anlage.

Anwendung:

Der Eismelder wird für die vollautomatische, elektrische Beheizung von Freiflächen, Garagenauffahrten, Treppen, Rampen, Flachdächern und Dachrinnen eingesetzt. Gegenüber herkömmlichen Anlagen mit Handsteuerung (gefühlabhängig) oder thermostatisch gesteuert (nur temperaturabhängig) wird die Heizung nur bei Glättegefahr, also Schnee, Eis oder Eisregen eingeschaltet und selbsttätig nach dem Abtauen wieder ausgeschaltet. Dadurch wird eine Energieeinsparung bis zu 80% gegenüber thermostatisch geregelten Anlagen erzielt.



Allgemeine Beschreibung

Dieses Gerät ist ein Doppelgerät. Es vereint in einem Gehäuse die Funktionalität von zwei Exemplaren des Eismelders EM 524 89. Bis auf diese Verdoppelung entspricht das Gerät dem Eismelder EM 524 89.

Gemeinsam ist die LCD-Anzeige, die Eingabetasten und die gemeinsame Elektronik.

Die übrigen Eigenschaften sind doppelt ausgeführt. Doppelter Satz von Sensoren für Temperatur und Feuchte. Zwei getrennte Relais für die Heizkreise.

Der Lufttemperaturfühler zur Erkennung eines Temperatursturzes ist nur einfach vorgesehen und wird gemeinsam genutzt. Das Alarm-Relais ist nur einfach ausgeführt.

Die zwei Geräte-Funktionalitäten werden Zonen genannt. Zone A und Zone B.

Die Sensoren der Zone A werden an der Klemmengruppe 19 bis 27 angeschlossen.

Die Sensoren der Zone B werden an der Klemmengruppe 28 bis 36 angeschlossen.

Der Heizkreis der Zone A wird an den Klemmen 14 und 15 angeschlossen.

Der Heizkreis der Zone B wird an den Klemmen 17 und 18 angeschlossen.

Die Funktionalität der beiden Zonen arbeitet völlig unabhängig voneinander. Es können an jede der beiden Zonen unabhängig voneinander alle im Weiteren beschriebene Sensoren in beliebiger Kombination verwendet werden.

Beide Zonen können durch die Menü-Bedienung unabhängig verschieden eingestellt werden. Die laufende Anzeige des Betriebszustandes erfolgt auch nach Zonen getrennt, wobei die LEDs auf der Frontplatte die gerade angezeigte Zone zeigen.

Um bei der Bedienung die zwei Teile des Gerätes zu unterscheiden, ist der Menü-Eintrag „Zone“ vorgesehen, mit dem zwischen den Menüs der beiden Teile umgeschaltet werden kann. Die zwei LEDs auf der Frontplatte zeigen an, in welchem der beiden Menüs man gerade ist.

Die Einstellung der Sprache und die Einstellung der Anzeige °C / °F ist immer für beide Teilgeräte gültig, während alle anderen Einstellungen sich nur auf die jeweilige Zone beziehen.

Modus „Menü“:

In diesem Modus wird in der oberen Zeile der Menüttext und in der unteren Zeile der eingestellte Wert angezeigt.

Wird die obere Taste (MENU) gedrückt, so wird ein Menüpunkt weitergeschaltet. Werden die Tasten – oder + gedrückt, so wird der in der unteren Zeile angezeigte Wert dieses Menüpunktes vor- oder zurückgeschaltet.

Wird die untere Taste (ENTER) gedrückt, so wird der ausgewählte Wert in den Speicher übernommen. Diese Auswahl wird in der unteren Zeile rechtsbündig mit dem Wort AKTIV gekennzeichnet.

Zum Beispiel: TEMPERATUR
 +4°C AKTIV

Wird 20 Sekunden keine Taste betätigt, wechselt die Anzeige in den Modus „Messwerte“.

Menü:	Standardwert:	Bereich:	Bemerkung:
ZONE	A	A, B	
ANWENDUNG	BODEN	BODEN, DACH, AUS	2
BEREICH	-10 °C	-5°C ... -20°C	
TEMPERATUR	+3 °C	0°C ... 6°C	
FEUCHTE	3	1 ... 8, AUS	
GRUNDTEMPERATUR	AUS	-15°C ... -1°C, AUS	1
NACHHEIZEN	20 MIN	10 MIN ... 120 MIN, AUS	
DAUERHEIZEN	AUS	AN, AUS	
STANDARDPROGRAMM	AN	AN, AUS	
SPRACHE	DEUTSCH	DEUTSCH, ENGLISH, FRANCAISE, SUOMI, SVENSKA, CESKY, DUTCH, MAGYAR, TURKCE, POLSKI	2
ANZEIGE	°C	°C, °F	2
ZAEHLER	xxxxxHyyM		

1: Dieser Menüpunkt erscheint nur bei der Anwendung BODEN

2: Bei der Erstinstallation ist der Standardwert für den Menüpunkt Sprache Deutsch, für Menüpunkt Anzeige °C, für Menüpunkt Anwendung Boden, danach sind diese Menüpunkte nicht mehr Bestandteil der Standardeinstellungen.

Menüpunkte

Zone: _____ Bereich: A, B Standardwert: A

Mit dieser Einstellung wird die Zone ausgewählt, auf die sich die weiteren Menüpunkte beziehen. Die Menüpunkte Anzeige und Sprache gelten immer für beide Zonen gemeinsam. Alle anderen Menüpunkte beziehen sich immer nur auf eine Zone. Welche Zone gemeint ist, ist vor weiteren Einstellungen mit dem Menüpunkt Zone einzustellen und wird im weiteren Verlauf durch das entsprechende LED angezeigt.

Anwendung: _____ Bereich: BODEN, DACH, AUS Standardwert: BODEN

Mit dieser Einstellung wählen Sie die Anwendung (Dachrinne oder Boden) aus. Bei Einstellung „AUS“ wird die entsprechende Zone deaktiviert. Die gewählte Anwendung wird bei der Rückschaltung in das Standardprogramm beibehalten.

Bereich: _____ Bereich: -5°C bis -20°C Standardwert: -10°C
untere Grenztemp.

Mit diesem Temperaturwert wird die untere Arbeitstemperaturgrenze vorgegeben. Bis zu dieser Temperaturgrenze arbeitet der Eismelder im Normalbetrieb (Heizung EIN, wenn die Einschaltbedingungen erfüllt sind). Unterhalb dieser Temperatur befindet sich der Eismelder im „Stand by“ Betrieb.

Achtung: Die hier eingestellte Temperatur hat Vorrang vor der eingestellten Grundtemperatur.

Temperatur: _____ Bereich: 0°C bis 6°C Standardwert: $+3^{\circ}\text{C}$

Mit diesem Wert wird die Temperatur vorgegeben, bei dessen Unterschreitung der Eismelder die Heizung einschaltet, wenn der Menüpunkt Feuchte ausgeschaltet ist. Ist der Menüpunkt Feuchte auf einen bestimmten Wert eingestellt, wird die Heizung erst dann eingeschaltet, wenn die Temperatur unterschritten und die Feuchte überschritten ist.

Feuchte: _____ Bereich: 1 bis 8, AUS Standardwert: 3

Hier wird die Empfindlichkeit auf Feuchtigkeit ein- und ausgeschaltet. Wird sie eingeschaltet, kann ein Wert zwischen 1 (fast trocken) und 8 (sehr feucht) eingestellt werden.

Hinweis: Sollte sich die Heizung zu früh ausschalten, obwohl noch Feuchte vorhanden ist, so kann dies mit der Korrektur des Feuchtwertes auf 2 vermieden werden.

Grundtemperatur: _____ Bereich: -15°C bis -1°C , AUS Standardwert: AUS

Mit dieser Einstellung kann eine Temperatur vorgegeben werden, die von der zu beheizen Fläche nicht unterschritten werden soll. Ist hier eine Temperatur eingestellt, schaltet der Eismelder die Heizung unabhängig von der Feuchte sofort ein, wenn diese Temperatur unterschritten wird. Bei der Anwendung Dach ist dieser Menüpunkt ausgeblendet.

Achtung: Die unter dem Menüpunkt Bereich eingestellte (Grenz)-Temperatur hat Vorrang vor der eingestellten Grundtemperatur.

Nachheizen: _____ Bereich: 10 MIN bis 120 MIN, AUS Standardwert: 20 MIN

Es kann hier eine Nachheizzeit in 10-Minuten-Schritten, zwischen 10 Minuten und 2 Stunden, eingestellt werden. Diese Funktion kann auch ausgeschaltet werden.

Hinweis: Gibt es nach der bereits abgelaufenen Nachheizzeit noch Schnee- oder Eisreste, so kann dies mit der Erhöhung der Nachheizzeit vermieden werden. Beachten Sie hierbei die Erhöhung der Heizkosten

Dauerheizen: _____ Bereich: AUS, AN Standardwert: AUS

Mit dieser Funktion kann die Heizung dauernd eingeschaltet werden, unabhängig von den eingestellten Temperaturen und der Feuchte. Die Heizung bleibt auch während eines Alarms eingeschaltet.

Standardprogramm: _____ Bereich: AN, AUS Standardwert: AN

Hier können die Einstellungen des Eismelders auf definierte Werte zurückgesetzt werden. Ausgenommen sind die Menüpunkte Sprache, Anwendung, Anzeige und der Zähler. Die eingestellte Sprache, Anwendung und Anzeige wird beibehalten und der Zählerstand kann über den entsprechenden Menüpunkt auf Null gesetzt werden. Bei diesem Menüpunkt kann nur AN angewählt werden, da das Standardprogramm durch Verändern eines anderen Menüpunktes deaktiviert wird.

Anzeige: _____ Bereich: °C, °F Standardwert: °C

Auswahl in welcher Einheit die Temperaturwerte angezeigt werden sollen. °C: Anzeige der Temperaturwerte in °C. °F: Anzeige der Temperaturwerte in °F. Die gewählte Anzeige wird bei der Rückschaltung in das Standardprogramm beibehalten.

Sprache: _____ Bereich: DEUTSCH, ENGLISH, FRANCAISE, SUOMI, SVENSKA, CESKY, DUTCH, MAGYAR, TURKCE, POLSKI

Für die Anzeige des Eismelders können verschiedene Sprachen gewählt werden. Es stehen Deutsch, Englisch, Französisch, Finnisch, Schwedisch, Tschechisch, Holländisch, Ungarisch, Türkisch und Polnisch zur Auswahl. Die gewählte Sprache wird bei Rückschaltung in das Standardprogramm beibehalten.

Zähler: _____ 0000H00M bis 65535H59M

Dies ist der Betriebsstundenzähler für die Heizung. Er wird in Stunden und Minuten angezeigt. Der Zählerstand wird bei Rückschaltung in das Standardprogramm beibehalten. Zum Zurücksetzen des Zählers wählen Sie mit den Tasten + und – RESET aus und führen durch betätigen der Taste „ENTER“ das Zurücksetzen aus.

Die verschiedenen Temperaturen werden zweistellig mit Vorzeichen und °C oder °F angezeigt.

Zum Beispiel: _____ GRUNDTEMPERATUR
-10 °C
bzw.: _____ TEMPERATUR
+3 °C

Die Zählerstände werden in Stunden und Minuten angezeigt.

Zum Beispiel: _____ ZÄHLER
00038H25M

Diese Anzeige entspricht einer Betriebszeit der Heizung von 38 Stunden und 25 Minuten.

Alarmmeldungen

Im Falle des Alarms beginnt die Anzeige im Sekundentakt zu blinken. Der Schließer des Alarmrelais (Klemme 11 und 12) wird geschlossen. Es erscheint in der oberen Zeile der Text „ALARM“ und rechts oben die Zone A oder B, in der der Alarm auftritt. Gleichzeitig wird in der unteren Zeile die Ursache des Alarms angezeigt. Diese Alarmanzeige erscheint zusätzlich zu den anderen Anzeigen (Messwerten), jeweils mit einer Anzeigedauer von 3 s. Der Schließer des Heizungsrelais (Klemme 14 und 15 bzw. 17 und 18) öffnet, wenn nicht Dauerheizen aktiviert war.

Alarm:	Fehler:	Adernfarbe:	Anschluss:
SCHLUSS HEIZER	Sensorheizung Feuchtefühler Typ ESF 524 001/011 oder EDS 524 003 Kurzschluss Sensorheizung	braun/grün	23/21 bzw. 32/30
HEIZER DEFEKT	Sensorheizung Feuchtefühler Typ ESF 524 001/011 oder ESD 524 003 Unterbrechung Sensorheizung	braun/grün	23/21 bzw. 32/30
SCHLUSS TEMP	Temperaturfühler Typ TFF 524 002/012 oder TFD 524 004 Kurzschluss Temperaturfühler	braun/gelb oder braun/blau	27/26 bzw. 36/35
BRUCH TEMP	Temperaturfühler Typ TFF 524 002/012 oder TFD 524 004 Unterbrechung Temperaturfühler	braun/gelb oder braun/blau	27/26 bzw. 36/35
SCHLUSS LUFTTEMP	Lufttemperaturfühler Typ TFD 524 004 Kurzschluss Temperaturfühler	blau/braun	38/37
BRUCH LUFTTEMP	Lufttemperaturfühler Typ TFD 524 004 Unterbrechung Temperaturfühler	blau/braun oder R 82 kΩ fehlt	38/37
SCHLUSS FEUCHTE	Temperaturfühler im Feuchtefühler Typ ESF 524 001/011 oder ESD 524 003 Kurzschluss Temperaturfühler	braun/gelb	23/22 bzw. 32/31
BRUCH FEUCHTE	Temperaturfühler im Feuchtefühler Typ ESF 524 001/011 oder ESD 524 003 Unterbrechung Temperaturfühler	braun/gelb	23/22 bzw. 32/31

Tabelle 2: Alarmmeldungen

Während eines Alarms können die Einstellungen der Menüpunkte geändert werden; zur Anzeige des Alarms blinkt die Anzeige weiterhin im Sekundentakt.

Die Alarmzustände werden noch bis ca. 5 Sek. nach der Fehlerbehebung angezeigt. Ist die Sensorheizung eingeschaltet (Sensortemperatur <4°C), wird sie permanent auf Schluss überwacht. Sie wird ca. alle 4 Minuten für 1 Sekunde ausgeschaltet, um sie auf einen Bruch zu testen. Ist die Sensorheizung ausgeschaltet (Sensortemperatur > 4°C) wird sie permanent auf einen Bruch überwacht. Sie wird ca. alle 4 Minuten für 1 Sekunde eingeschaltet, um sie auf einen Kurzschluss zu testen.

Bei Alarm Lufttemperatur arbeitet das Gerät weiter jedoch ohne Temperatursturzerkennung.

Im Falle eines Fehlers in einer Zone wird die zweite Zone weiterhin geregelt.

Funktion

Wird die im Eismelder eingestellte Temperatur unterschritten und gleichzeitig die eingestellte Feuchte überschritten, wird über Relais HEATER und die Klemmen 14 und 15 bzw. 17 und 18 die Heizung eingeschaltet (siehe Schaltbild). Ist eine der Bedingungen nicht erfüllt, bleibt die Heizung aus.

Die Freiflächen- oder Dachrinnenheizung bleibt so lange in Betrieb, bis die eingestellte Feuchte unterschritten oder die eingestellte Temperatur überschritten ist.

Wird die Funktion Nachheizzeit benötigt (in der Regel nur, falls nach dem Ausschalten der Heizung noch Schneereste an den Rändern übrigbleiben), so wird diese Funktion mit der MENU-Taste aufgerufen und die gewünschte Zeit eingestellt. Die Nachheizzeit wird wirksam, bevor der EM 524 90 die Heizung wieder ausschaltet, da die Temperatur oder die Feuchte nicht mehr die Einschaltbedingungen haben.

In dem Menüpunkt BEREICH wird die untere Grenztemperatur eingestellt (–5 ... –20 °C).

Die obere Grenztemperatur ist fix auf +6 °C festgelegt. Außerhalb dieser Grenzen kann die Heizung nur über den Menüpunkt DAUERHEIZEN aktiviert werden.

Die Oberfläche des Eis- und Schneesensors ESF 524 001/011 und ESD 524 003 wird zeitweise beheizt, um z. B. Schnee und Eis antauen zu können. Dadurch entsteht Wasser, das der Sensor als Feuchte erkennt.

Der Menüpunkt GRUNDTEMPERATUR hat einen Einstellbereich von –15 °C ... –1 °C und „AUS“. Diese Grundtemperatureinstellung ist z.B. –5 °C und hat die Aufgabe, die zu beheizende Fläche nicht unter den eingestellten Wert von –5 °C absinken zu lassen. Wird diese Temperatur unterschritten, wird die Heizung eingeschaltet bis diese Temperatur wieder überschritten wird. Die untere Temperaturgrenze hat Vorrang vor der Grundtemperatur. Das bedeutet, ist die Grundtemperatur niedriger eingestellt als die Grenztemperatur, so kann die Grundtemperatur nicht gehalten werden, weil der Eismelder sich bereits im Standby-Betrieb befindet.

Bitte beachten: Je höher die eingestellte Temperatur ist, desto höher werden die Heizkosten.

Aufbau

Das Gerät besteht aus der zentralen Steuereinheit EM 524 90, dem separaten Eis- und Schneesensor ESF 524 001/011 und dem kombinierten Temperatur- und Feuchtefühler TFF 524 002/012 für die Freiflächenbeheizung bzw. dem Eis- und Schneesensor ESD 524 003 und dem Temperaturfühler TFD 524 004 für die Dachrinnenbeheizung. Zusätzlich kann der Fühler TFD 524 004 als Lufttemperaturfühler und zur Temperatursturzzerkennung angeschlossen werden.

Achtung

Die Fühler werden mit Schutzkleinspannung betrieben. Die entsprechenden Vorschriften zum Umgang mit Schutzkleinspannungen sind zu beachten. Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, empfehlen wir, die Fühlerleitungen in ausreichendem Abstand zu den Lastkreis- und Stromversorgungsleitungen zu verlegen!

Eis- und Schneesensor ESF 524 001 oder ESF 524 011 (5-adrig)

Im Fühler sind ein NTC-Widerstand zur Sensoroberflächentemperaturmessung, eine Heizwicklung und die beiden Metallringe als Feuchtesensor eingebaut.

Nennspannung:	8V-
Leistungsaufnahme:	ca. 7W
Oberflächentemperatur:	ca. 4 °C
Anschlussleitung:	5 x 0,5 mm; 15 m PVC
Umgebungstemperatur:	-30 bis 80 °C
Vergussmasse:	gelb

Fühlerkennwerte – Fühler vom Steuergerät EM 524 90 abgeklemt:

a) NTC - Adern braun-gelb:


°C	-15	-10	-5	0	+5	+10	+15	+20	+25	+30
R (K-Ohm)	84,5	61,3	47	35,0	27	20,8	16	12,7	10	8,0

b) Heizwiderstand - Adern braun-grün: 9 Ω


c) Feuchtesensoren - Adern weiss-grau: ∞ Ω bei trockener Sensoroberfläche

Maße


ESF 524 001



ESF 524 011



ESF 524 011
mit Fühleraufnahmegehäuse FAG 524 111



Kombinierter Temperatur- und Feuchtefühler TFF 524 002 oder TFF 524 012 (4-adrig)

Im kombinierten Fühler sind ein NTC-Widerstand zur Bodentemperaturmessung und die beiden Metallringe als Feuchtesensor eingebaut. Dieser Sensor wird jedoch nicht selbst-tätig beheizt.

Anschlussleitung: 4 x 0,5 mm; 15 m PVC

Umgebungstemperatur: -30 bis 80 °C

Vergussmasse: blau

Fühlerkennwerte – Fühler vom Steuergerät EM 524 90 abgeklemt:


a) NTC - Adern braun-gelb:

°C	-15	-10	-5	0	+5	+10	+15	+20	+25	+30
R (K-Ohm)	11,7	9,1	7,2	5,7	4,6	3,7	3,0	3,4	2,0	1,6

b) Feuchtesensoren - Adern weiss-grau: ∞ Ω bei trockener Sensoroberfläche


Maße

TFF 524 002




TFF 524 012

TFF 524 012
mit Fühleraufnahmegehäuse FAG 524 111



Montage der Fühler

So montieren Sie den Eis- und Schneensensor ESF 524 001 (5-adrig)



Der Eis- und Schneensensor wird **außerhalb** der beheizten Fläche montiert (siehe Bild 2 und 3 auf S. 16).

Der Sensor muss so montiert werden, dass er der direkten Witterung (Schnee, Regen, Schmelzwasser usw.) ausgesetzt ist (siehe Bild 4 und 5 auf S. 17).

Die Stahlplatte des Sensors wird während der Bauphase im Boden eingelassen und darauf die Holzform gelegt. Die Stahlplatte **muss** zur Befestigung des Sensors verwendet werden, um die Wasserdichtheit im Befestigungsloch zu gewährleisten. Kann die Stahlplatte aus baulichen Gründen nicht eingesetzt werden, so **muss** eine Unterlegscheibe mit Mutter verwendet werden. Nur so ist die Wasserdichtheit (Pressdichtung) im Schraubenloch gewährleistet. Beachten Sie hierzu auch den roten Beilagezettel!

Für die Anschlussleitung ist ein Metallschutzrohr bündig bis zum Holzklotz zu verlegen. Rohrende verschließen, damit keine Fremdkörper (Teer, Beton usw.) das Schutzrohr verstopfen können.

Nach dem Aufbringen der Fahrbahnoberdecke wird die Holzform entfernt und der Sensor mit der Schraube M 6 x 35 mm auf der Stahlplatte befestigt.


Achten Sie auch darauf, dass der Sensor z. B. durch Schneeräumen außerhalb der beheizten Fläche nicht zugeschüttet werden kann. Jegliche Fremdkörper oder -stoffe auf dem Sensor beeinträchtigen die Funktion.

Noch vorhandene Zwischenräume sind auszugießen, z. B. mit Silicon, Teer, Mörtel oder je nach Beschaffenheit der Fläche. Max. Vergießtemperatur 80 °C.

Die Anschlussleitung des Sensors, serienmäßig 15 m, kann nach VDE 0100 mit einem Querschnitt von 1,5 mm² bis auf 50 m verlängert werden.

Bei Verlängerung der Anschlussleitung ist es empfehlenswert ein Nummernkabel zu verwenden. Sehr hilfreich z. B. bei der Fehlersuche im Störfall!

So montieren Sie den kombinierten Temperatur- und Feuchtefühler TFF 524 002 (4-adrig)



Der Kombifühler wird **innerhalb** der beheizten Fläche montiert, (siehe Bild 2 und 3 auf S. 16) denn er soll ja die Bodentemperatur der beheizten Fläche sowohl im ausgeschalteten als auch im eingeschalteten Zustand der Heizung überwachen.

Heizleitungen sind in einem Mindestabstand von 2,5 cm am Kombifühler vorbeizuführen (siehe Bild 6 auf S. 17).

Achten Sie darauf, dass sich parallel verlaufende Heizleitungen nicht berühren.

Der Kombifühler muss so montiert werden, dass er der direkten Witterung (Schnee, Regen, Schmelzwasser usw.) ausgesetzt ist (siehe Bild 4 und 5 auf S. 17).

Die Stahlplatte des Kombifühlers wird während der Bauphase im Boden eingelassen und darauf die Holzform gelegt. Die Stahlplatte **muss** zur Befestigung des Sensors verwendet werden, um die Wasserdichtheit im Befestigungsloch zu gewährleisten. Kann die Stahlplatte aus baulichen Gründen nicht eingesetzt werden, so muss eine Unterlegscheibe mit Mutter verwendet werden. Nur so ist die Wasserdichtheit (Pressdichtung) im Schraubenloch gewährleistet. Beachten Sie hierzu auch den roten Beilagezettel!

Für die Anschlussleitung ist ein Metallschutzrohr bündig bis zum Holzklotz zu verlegen. Rohrende verschließen, damit keine Fremdkörper (Teer, Beton usw.) das Schutzrohr verstopfen können.

Nach dem Aufbringen der Fahrhahnoberdecke wird die Holzform entfernt und der Kombifühler mit der Schraube M 6 x 35 mm auf der Stahlplatte befestigt.

Bei der Montage des Kombifühlers ist auch darauf zu achten, dass er so montiert wird, dass er z.B. beim Schneeräumen außerhalb der beheizten Fläche nicht zugeschüttet werden kann und auch keine Fahrzeuge über den Kombifühler fahren können (z.B. bei Garagenauf- oder -abfahrten). Jegliche Fremdkörper oder -stoffe auf dem Kombifühler beeinträchtigen die Funktion.

Noch vorhandene Zwischenräume sind auszugießen, z.B. mit Silicon, Teer, Mörtel oder je nach Beschaffenheit der Fläche. Max. Vergießtemperatur 80 °C.

Die Anschlussleitung des Kombifühlers, serienmäßig 15 m, kann nach VDE 100 mit einem Querschnitt von 1,5 mm² bis auf 50 m verlängert werden.

Bei Verlängerung der Anschlussleitung ist es empfehlenswert, ein Nummernkabel zu verwenden. Sehr hilfreich z.B. bei der Fehlersuche im Störungsfall!

Fühlermontage im Fühleraufnahmegehäuse FH 524 111

Die Festlegung des Montageortes der Fühler / Fühleraufnahmegehäuse ist für eine optimale Funktion des Systems äußerst wichtig.

Die Montage der Fühler muss an dem Punkt erfolgen, wo als erstes mit dem Auftreten von Glättebildung bzw. wo am längsten mit Glättebildung zu rechnen ist.


Der Fühler **ESF 524 001/011** (5-adriges Anschlusskabel) wird außerhalb der beheizten Fläche montiert.

Der Fühler **TFF 524 002/012** (4-adriges Anschlusskabel) wird innerhalb der beheizten Fläche montiert.

Installation der Fühler im Fühleraufnahmegehäuse FH 524 111

Zur Installation in das Fühleraufnahmegehäuse sind nur die beiden Fühlertypen ESF 524 011 und TFF 524 012 geeignet.

Bei diesen beiden Fühlern befindet sich der Austritt des Anschlusskabels nicht seitlich, sondern unten.



Montage der Fühler im Fühleraufnahmegehäuse FH 524 111

Für die Anschlussleitung ist bauseits ein Metallschutzrohr bis zum Fühleraufnahmegehäuse vorzusehen.

Wird der Fühler befahren, so ist für eine entsprechende Unterlage (Fundament oder Bodenplatte) zu sorgen, damit das Fühleraufnahmegehäuse nicht in den weichen Untergrund gedrückt werden kann.

Achten Sie darauf, dass sich genügend Kabel im unteren Teil des Fühleraufnahmegehäuses befindet, damit Sie bei Bedarf den Fühler wieder problemlos aus dem Aufnahmegehäuse entnehmen können.

Fühleraufnahmegehäuse in einer Betondecke

Das Fühleraufnahmegehäuse kann während des Betonierens mit eingegossen und der Fühler nachträglich eingesetzt werden.

Es ist durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass kein Beton in das Aufnahmegehäuse gelangt.

Das Aufnahmegehäuse ist so einzubauen, dass die Fühleroberfläche mit der Belagsoberfläche eine Ebene bilden. Der Fühler darf auf keinen Fall aus der Belagsoberfläche hervorstehen. Es ist grundsätzlich auf einen waagrechten Einbau zu achten, auch bei abschüssigen Flächen.

(Siehe hierzu auch Montage- und Bedienungsanleitung Bild 5 auf Seite 17).

Einbaubeispiele

Bild 2




Bild 3




Bild 4




Bild 5





Bild 6



Eis- und Schneesensor ESD 524 003 (5-adrig)

Im Sensor sind ein NTC-Widerstand zur Temperaturmessung, eine Heizwicklung und zwei Metallröhrchen als Feuchtesensoren eingebaut.

Nennspannung: 8 V-
Leistungsaufnahme: 3 W
Oberflächentemperatur: ca. 4 °C
Anschlussleitung: 5 x 0,25 mm; 4 m PVC
Umgebungstemperatur: -30 bis 80 °C

Fühlerkennwerte – Fühler vom Steuergerät EM 524 90 abgeklemt:


a) NTC - Adern braun-gelb:

°C	-15	-10	-5	0	+5	+10	+15	+20	+25	+30
R (K-Ohm)	84,5	61,3	47	35,0	27	20,8	16	12,7	10	8,0

b) Heizwiderstand - Adern braun-grün: 20 Ω

c) Feuchtesensoren - Adern weiss-grau: ∞ Ω bei trockener Sensoroberfläche

Maße



Temperaturfühler Typ TFD 524 004 (2-adrig)

Der Temperaturfühler besteht aus einem Kabel mit angesetzter, ausgegossener Kappe und eingebautem NTC-Widerstand.

Anschlussleitung: 2 x 0,5 mm; 4 m PVC


Umgebungstemperatur: -30 bis 80°C

Fühlerkennwerte – Fühler vom Steuergerät EM 524 90 abgeklemmt:

a) NTC - Adern braun-blau:

°C	-15	-10	-5	0	+5	+10	+15	+20	+25	+30
R (K-Ohm)	11,7	9,1	7,2	5,7	4,6	3,7	3,0	3,4	2,0	1,6

Maße



Montage

So montieren Sie den Eis- und Schneensensor ESD 524 003 (5-adrig)



Den Eis- und Schneensensor möglichst in der Nähe des Fall- bzw. Abflussrohres (tiefste Stelle) der Dachrinne zwischen den Heizleitungen (nicht anliegen lassen) montieren. Der Sensor ist so zu montieren, dass er in Flussrichtung des ablaufenden Wassers liegt, die beiden Metallröhren müssen nach oben zeigen. Mittels des angespritzten Fächers wird das ablaufende Wasser auf die Fühleroberfläche geleitet. Der Fächer kann durch Beschneiden an die jeweiligen Gegebenheiten der Dachrinne angepasst werden.


Die Anschlussleitung des Sensors (serienmäßig 4 m) kann nach VDE 0100 mit einem Querschnitt von 1,5 mm² bis auf 50 m verlängert werden. Es ist empfehlenswert bei Verlängerung der Anschlussleitung ein Nummernkabel zu verwenden. Dies ist hilfreich bei der Fehlersuche im Störfall.

So montieren Sie den Temperaturfühler TFD 524004 (2-adrig)



Der Temperaturfühler kann außen an der Dachrinne oder in der Nähe der Dachrinne montiert werden, allerdings muss bei beiden Montagearten darauf geachtet werden, dass der Fühler gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt ist. Der Fühler darf nicht über Fenstern oder an Stellen montiert werden, wo sich ein Wärmestau (Dachsims, Kamin, Mansardenfenster oder ähnliches) bilden kann.

Die Anschlussleitung des Fühlers (serienmäßig 4 m) kann nach VDE 0100 mit einem Querschnitt von 1,5 mm² bis auf 50 m verlängert werden. Es ist empfehlenswert bei Verlängerung der Anschlussleitung ein Nummernkabel zu verwenden. Dies ist hilfreich bei der Fehlersuche im Störfall.



Einstellung der Sollwerte

Einstellung des Bereiches

Mit der Taste MENU wird der Menüpunkt BEREICH aufgerufen, dann mit den Tasten – und + die untere Temperaturgrenze eingestellt.

Mit diesem Temperaturwert wird die untere Arbeitstemperaturgrenze vorgegeben.

Die obere Arbeitstemperaturgrenze ist fix auf +6 °C vorgegeben.

Bis zu dieser Temperaturgrenze arbeitet der Eismelder im Normalbetrieb (Heizung EIN, wenn die Einschaltbedingungen erfüllt sind). Unterhalb dieser Temperatur befindet sich der Eismelder im „Standby“ Betrieb. Achtung: Die eingestellte Bereichstemperatur hat Vorrang vor der Grundtemperatur!

Einstellung der Temperatur:

Mit der Taste MENU wird der Menüpunkt TEMPERATUR aufgerufen, dann mit den Tasten – und + die gewünschte Temperatur eingestellt und mit der Taste ENTER dieser Wert abgespeichert.

Optimal ist eine Einstellung der Temperatur auf +3 °C.

Einstellung der Feuchte:

Mit der Taste MENU wird der Menüpunkt FEUCHTE aufgerufen, dann mit den Tasten – und + die gewünschte Einstellung gewählt und mit der Taste ENTER abgespeichert.

Optimal ist eine Einstellung der Feuchte auf 5. Bei großer Verschmutzungsgefahr ist eine Einstellung auf 6 oder 7 vorzunehmen. Sollte sich die Heizung zu früh ausschalten, obwohl noch Feuchte vorhanden ist, so kann dies mit der Korrektur des Feuchtwertes auf 3 oder 2 vermieden werden.

Einstellung der Grundtemperatur:

Mit der Taste MENU wird der Menüpunkt GRUNDTEMPERATUR aufgerufen, dann mit den Tasten – und + die gewünschte Einstellung gewählt und mit der Taste ENTER abgespeichert. Wir empfehlen eine Einstellung von –5 °C. Je höher die eingestellte Temperatur ist, desto höher werden die Stromkosten. Bei der Anwendung Dach ist dieser Menüpunkt ausgeblendet.

Achten Sie bitte darauf, dass der Einstellwert der Grundtemperatur, nicht niedriger ist als der eingestellte Wert der unteren Grenztemperatur.

Betriebsarten

1. Standardeinstellungen:

„Menü“	„Wert“	Bemerkung
ANWENDUNG	BODEN	2
BEREICH	-10 °C	
TEMPERATUR	+3 °C	
FEUCHTE	3	
GRUNDTEMPERATUR	AUS	
NACHHEIZEN	20 Minuten	
DAUERHEIZEN	AUS	
STANDARDPROGRAMM	AN	
ANZEIGE	°C	2
SPRACHE	DEUTSCH	2

2: Bei der Erstinstallation ist der Standardwert für den Menüpunkt Sprache Deutsch, für Menüpunkt Anzeige °C, für Menüpunkt Anwendung Boden, danach sind diese Menüpunkte nicht mehr Bestandteil der Standardeinstellungen.

Mit den Standardeinstellungen wird die Heizung über die Kombination aus Temperatur und Feuchte gesteuert. Die Heizung wird eingeschaltet, wenn die Temperatur von 3 °C unterschritten und die Feuchte von 3 überschritten wird. Wird die Temperatur von 3 °C überschritten, wird die eventuell eingestellte Nachheizzeit wirksam. Die Heizung wird nach Ablauf der Nachheizzeit ausgeschaltet. Wird die Feuchte von 3 unterschritten, wird auch die eventuell eingestellte Nachheizzeit aktiv und die Heizung schaltet mit Ablauf der Nachheizzeit aus.

2. Normale Funktion mit Grundtemperatur

„Menü“	„Wert“
GRUNDTEMPERATUR	-5 °C

Der Menüpunkt GRUNDTEMPERATUR wird auf -5 °C eingestellt, die anderen Einstellungen wie unter Punkt 1. Die Funktion ist wie unter Punkt 1 beschrieben. Hinzugekommen ist, dass bei einer Temperatur unter -5 °C die Heizung unabhängig von der Feuchte eingeschaltet wird, und solange ableibt, bis -5 °C wieder überschritten sind. Bei eingestellter Nachheizzeit würde die Heizung noch solange eingeschaltet bleiben, bis diese Zeit abgelaufen ist.

3. Handbetrieb der Anlage

„Menü“	„Wert“
DAUERHEIZEN	AN

Die Heizung schaltet sofort ein und kann nur über diesen Menüpunkt wieder ausgeschaltet werden. Bei Handbetrieb der Anlage bleibt die Heizung auch während eines Alarms eingeschaltet.

4. Betrieb der Anlage ohne Feuchteinfluss

„Menü“	„Wert“
TEMPERATUR	+3 °C
FEUCHTE	AUS

Wird der Menüpunkt FEUCHTE auf AUS gestellt, steuert der Eismelder die Heizung thermostatisch. Wird der eingestellte Temperaturwert unterschritten, schaltet die Heizung ein, wird sie überschritten, schaltet die Heizung in Abhängigkeit der Nachheizzeit aus.

5. Überwachung der beheizten Fläche bei Temperatursturz

Diese Funktion ist nur möglich, wenn der Lufttemperaturfühler TFD 524 004 angeschlossen ist (Siehe Schaltbild EM 524 90 Einsatz Freiflächenheizung).

Tritt unterhalb von 7°C ein Temperatursturz von mehreren °C ein, dann schaltet sich die Heizung vorsorglich für 1 Stunde ein, da mit großer Wahrscheinlichkeit Niederschlag zu erwarten ist und so der notwendige Temperaturvorlauf gegeben ist. Je nach eingestellter Temperatur und Feuchte bleibt die Heizung weiter eingeschaltet oder schaltet sich nach 1 Stunde aus.

Dieser Fühler muss zusätzlich zu den serienmäßigen Fühlern (Eis- und Schneensensor ESF 524 001/011 und Kombinationstemperatur- und Feuchtefühler TFF 524 002/012) montiert werden. Die Montage sollte an überdachter Stelle ca. 2–3 m über dem Erdboden erfolgen. Der Anschluss des Fühlers ist aus dem Schaltbild ersichtlich.

Achtung:

Der Lufttemperaturfühler darf nicht über Türen, Fenstern oder neben Lampen bzw. Scheinwerfern montiert werden.

Wartung

Es ist darauf zu achten, dass die Oberflächen der Fühler ESF 524 001/011, TFF 524 002/012 und ESD 524 003 stets sauber gehalten werden.

Bei starkem Schneefall sind gegebenenfalls die Fühler vom Schnee zu befreien, um den Iglu-Effekt zu vermeiden.

Auch eine regelmäßige Überprüfung des Steuergerätes ist empfehlenswert, damit eventuelle Alarmmeldungen rechtzeitig erkannt und behoben werden können. Nur dann ist eine störungsfreie Funktion der Anlage möglich.

Lagerprogramm

		Bestell-Nr.
Eismelder Steuergerät	EM 524 90	0524 90 144 100

Fühler für Freiflächenbeheizung:


Eis- und Schneensensor	ESF 524 001 (Kabelaustritt seitlich) 15 m Anschlussleitung	0524 99 000 001
Eis- und Schneensensor	ESF 524 011 (Kabelaustritt unten) 15 m Anschlussleitung	0524 99 000 011
Kombinierter Temperatur- und Feuchtefühler	TFF 524 002 (Kabelaustritt seitlich) 15 m Anschlussleitung	0524 99 000 002
Kombinierter Temperatur- und Feuchtefühler	TFF 524 012 (Kabelaustritt unten) 15 m Anschlussleitung	0524 99 000 012
Fühleraufnahmegehäuse (Nur verwendbar mit Fühler ESF 524 011 und TFF 524 012)	FAG 524 111	0524 99 000 111

Fühler für Dachrinnenbeheizung:

Eis- und Schneensensor	ESD 524 003 4 m Anschlussleitung	0524 99 000 003
Temperaturfühler	TFD 524 004 4 m Anschlussleitung	0524 99 000 004

Anschlussplan EM 524 90


Schaltbild 1:
Anschluss Eismelder mit Fühlern Typ ESF 524 001/011 und
TFF 524 002/012 für Freiflächenbeheizung



Hinweis:

Anstatt des standardmäßig eingebauten Widerstandes 82 kΩ kann ein separater Luftfühler (Best-Nr. Temperaturfühler TFD 524 004) installiert werden. Dieser Fühler dient zur Temperatursturzerkennung und im Display wird die damit gemessene Lufttemperatur angezeigt.


Schaltbild 2:
Anschluss Eismelder mit Fühlern Typ ESD 524 003 und
TFD 524 004 für Dachrinnenbeheizung



Hinweis:

Anstatt des standardmäßig eingebauten Widerstandes 82 kΩ kann ein separater Luftfühler (Best.-Nr. Temperaturfühler TFD 524004) installiert werden. Dieser Fühler dient zur Temperatursturzerkennung und im Display wird die damit gemessene Lufttemperatur angezeigt.

Schaltbild 3:
 Anschluss Eismelder mit Fühlern Typ ESF 524 001 und TFD 524 004
 Freifläche ohne zweite Feuchtemessstelle (Freifläche max. 5m²)



Technische Daten

Typ	EM 524 90
EDV-Nr.	0524 90 144
<hr/>	
Betriebsspannung:	AC 230 V ± 10 %, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	≤ 25 VA
Umgebungstemperatur:	-20°C ... $+50^{\circ}\text{C}$
Lagertemperatur:	-20°C ... $+70^{\circ}\text{C}$

Sollwertbereich

Bereich:	untere Temperaturgrenze -5°C ... -20°C
Temperatur:	0°C ... $+6^{\circ}\text{C}$
Grundtemperatur:	-15°C ... -1°C und Aus
Feuchte:	1 (empfindlich) ... 8 (unempfindlich), und Aus
Nachheizen:	10 min. ... 120 min. und Aus
Dauerheizen:	An und Aus
Sprache:	Deutsch, Englisch, Französisch, Finnisch, Schwedisch, Tschechisch, Niederländisch, Ungarisch, Türkisch und Polnisch

Ausgänge

Heizung Ein/Aus:	2 Relais, je 1 Schließer
Schaltleistung:	AC 250 V, 16 A $\cos \varphi = 1$; 4 A $\cos \varphi = 0,6$
Alarm Ein/Aus:	Relais, 1 Wechsler
Schaltleistung:	AC 250 V, 2 A $\cos \varphi = 1$; 0,8 A $\cos \varphi = 0,6$

Eingänge

Feuchtesensor:	Typ ESF 524 001 / 011 für Freifläche
	Typ ESD 524 003 für Dachrinne
Bodentemperaturfühler:	Typ TFF 524 002 / 012 für Freifläche
	Typ TFD 524 004 für Dachrinne
Lufttemperaturfühler:	Typ TFD 524 004

Anzeige*

LCD-Anzeige:	2-zeilig, 16-stellig
Temperaturen:	-45 °C ... +78 °C
Feuchte:	0 ... 9
Heizung:	AN/AUS
Fehlerstatus:	Fühlerfehler
Parameter:	Werte und Auswahl
LED-Anzeige:	2 LED zur Anzeige des Dialogzustands

*) unter 0°C wird die einwandfreie Ablesbarkeit der LCD-Anzeige nicht garantiert, die Funktion des Gerätes wird hierdurch nicht beeinträchtigt.

Bedienelemente

Eingabetaster:	4 Stück (MENUE / - / + / ENTER)
----------------	---------------------------------

Allgemeine Angaben

Konform mit:	DIN EN 60 730 T. 1 und T. 2-9 – 12.2005
Schutzklasse:	II wird durch entsprechende Einbaumaßnahmen erreicht
Schutzart:	IP 20 EN 60 529
Berührungssicher:	nach VBG 4
Nennisolationsspannung:	250 V
Montage:	Schnappbefestigung auf Normschiene DIN EN 50022-35
Gehäuseabmessungen:	159 x 90 x 58 mm (45er Ausschnitt)
Gehäusematerial:	PC; UL94-V0
Gewicht:	ohne Fühler und Verpackung ca. 780 g

Kurzbedienungsanleitung für den Eismelder EM 524 90 für Freiflächen und Dachrinnenheizung

Anwendung:

Der Eismelder wird für die vollautomatische, elektrische Beheizung von Freiflächen, Garagenauffahrten, Treppen, Rampen, Flachdächern und Dachrinnen eingesetzt. Gegenüber herkömmlichen Anlagen mit Handsteuerung (gefühlshabhängig) oder thermostatisch gesteuert (nur temperaturabhängig) wird die Heizung nur bei Glättegefahr, also Schnee, Eis oder Eisregen eingeschaltet und selbsttätig nach dem Abtauen wieder ausgeschaltet. Dadurch wird eine Energieeinsparung bis zu 80% gegenüber thermostatisch geregelten Anlagen erzielt.

Bedienung:

Um das Gerät problemlos in Betrieb nehmen zu können, ist ein Standardprogramm gespeichert. Mit diesem Standardprogramm arbeitet der Eismelder nach der Installation. Diese Einstellungen sind über den Menüpunkt STANDARDPROGRAMM jederzeit wieder aufrufbar.

Standardprogramm:

Menü:	Standardwert:	Bereich:	Bemerkung:
ANWENDUNG	BODEN	BODEN, DACH, AUS	2
BEREICH	-10°C	-5°C bis -20°C	
TEMPERATUR	+3°C	0°C ... 6°C	
FEUCHTE	3	1 ... 8, AUS	
GRUNDTEMPERATUR	AUS	-15°C ... -1°C, AUS	1
NACHHEIZEN	20 MIN	10 MIN ... 120 MIN, AUS	
DAUERHEIZEN	AUS	AN, AUS	
STANDARDPROGRAMM	AN	AN, AUS	
ANZEIGE	°C	°C, °F	2
SPRACHE	DEUTSCH	DEUTSCH, ENGLISH, FRANCAISE, SUOMI, SVENSKA, CESKY DUTCH, MAGYAR, TURKCE, POLSKI	2
ZAEHLER	xxxxxHyyM		

1: Diese Menüpunkte erscheinen nur bei Anwendung BODEN

2: Bei der Erstinstallation ist der Standardwert für den Menüpunkt Sprache Deutsch, für Menüpunkt Anzeige °C, für Menüpunkt Anwendung Boden, danach sind diese Menüpunkte nicht mehr Bestandteil der Standard Einstellungen.

Mit der Taste „MENU“ können der Reihe nach alle Menüpunkte ausgewählt werden. Der ausgewählte Menüpunkt steht in der oberen Displayzeile. In der unteren Displayzeile stehen der aktuelle Wert für diesen Menüpunkt und „AKTIV“.

Zum Beispiel: TEMPERATUR
 3°C AKTIV

Mit den Tasten – und + kann nun der Sollwert verändert werden. Der aktuelle Sollwert wird mit „AKTIV“ gekennzeichnet, wird ein anderer Wert angewählt, steht nur dieser in der unteren Zeile:

Soll dieser Wert nun übernommen werden, muss die Taste ENTER gedrückt werden. Der neue Wert wird in die Regelung übernommen und mit „AKTIV“ angezeigt.

Wird die Taste ENTER nicht gedrückt oder nach Auswahl des neuen Sollwertes mit den Tasten – und + ein anderer Menüpunkt mit der Taste MENU ausgewählt, wird der neue Wert nicht übernommen. Nachdem 20 Sekunden keine Taste betätigt wurde, wechselt die Anzeige in den Modus „Messwerte“. Dieser Modus wechselt im 3-Sekunden-Takt zwischen der Anzeige der gemessenen Temperaturen einerseits und der Feuchte und der Heizung andererseits. Bleibt der mitgelieferte Widerstand anstelle des Lufttemperaturfühlers angeschlossen, wird der Wert für die Lufttemperatur nicht angezeigt.

Zum Beispiel: BODEN –11°C
 LUFT –10°C

 und

 FEUCHTE 7

 HEIZUNG AN

Im Falle des Alarms beginnt die Anzeige im Sekundentakt zu blinken. Der Schließer des Alarmrelais (Klemme 11 und 12) ist geschlossen. Es erscheint in der oberen Zeile der Text „ALARM“. Gleichzeitig wird in der unteren Zeile die Ursache des Alarms angezeigt. Die Messwerte werden weiterhin angezeigt.

Zum Beispiel: ALARM
 SCHLUSS TEMP

Auch hier wechselt die Anzeige bei Betätigung einer Taste in den Modus „Menü“, nur dass diesmal die Anzeige blinkt, um weiterhin auf den Alarm hinzuweisen. Während eines Alarms sind die Menüpunkte anwählbar, um z. B. die Heizung per Handbetrieb weiter eingeschaltet zu lassen. Wird 20 Sekunden keine Taste betätigt, wird der Alarm erneut angezeigt.

EBERLE

EBERLE Controls GmbH · Postfach 13 01 53 · D-90113 Nürnberg
Klingenhofstraße 71 · D-90411 Nürnberg/Germany
Telefon 09 11 / 56 93-0 · Telefax 09 11 / 56 93-536

Irrtum und Änderungen vorbehalten